



T.C
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 95813977-953-E.6475666
Konu : Denetimde Tespit Edilen Eksiklikler

13.06.2016

.....MÜDÜRLÜĞÜNE
ERGANİ

İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 953-E.6357339 sayılı ve 09.06.2016 tarihli yazısı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Zeki GÜN tarafından 7 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı 51 okul/kurum müdürlüklerinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler yazımız ekinde gönderilmiştir.

Okul/kurum müdürlüklerinde var olan eksikliklerin okul müdürlüğü tarafından herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden en kısa sürede giderilmesinin sağlanması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ekler:
Yazı ve Eki (6 sayfa)


DAĞITIM:
Tüm Okul/Kurum Müdürlüklerine

Güvenli Elektronik İmza
Aslı ile Aynıdır.
14.06.2016

Ömer KARABULUT
Evran İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres:
Elektronik Ağ:
e-posta:

Ayrıntılı bilgi için:
Tel:
Faks:



T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 27072995-953-E.6357339
Konu : Denetimde Tespit Edilen Eksiklikler

09.06.2016

..... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Bakanlığımızın Sivil Savunma , Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi

İlgili Performans Rehberi doğrultusunda Müdürlüğümüz Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Zeki GÜN tarafından 7 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı 51 okul/kurum müdürlüklerinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler yazımız ekinde gönderilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin ilçenize bağlı bulunan resmi ve özel tüm okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi, belirtilen eksikliklerden ilçenizde mevcut olanların müdürlüğünüzce giderilmesi, ayrıca okul/kurum müdürlüklerinde var olan eksikliklerin okul müdürlüğü tarafından herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden en kısa sürede giderilmesinin sağlanması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Hasan ASLAN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü

Eki- Tespit Edilen Eksiklikler (4 Sayfa)

Dağıtım :
17 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)

DENETİMİ YAPILAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ VE OKUL MÜDÜRLÜKLERİ

İLÇE ADI	OKULUN ADI
BAĞLAR	Fatih İlkokulu
BAĞLAR	Mevlana Halit Ortaokulu
BAĞLAR	Özel Bil Okulları
BAĞLAR	Yunus Emre İlkokulu
BAĞLAR	Nükhet ve Coşkun Akyol İlkokulu
BAĞLAR	Hürriyet İlkokulu
BAĞLAR	Celebi Eser Ortaokulu
BAĞLAR	Nuriye Celebi Eser İlkokulu
YENİŞEHİR	YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YENİŞEHİR	Kız Olgunlaşma Enstitüsü
YENİŞEHİR	Merkez İ.H.A.L.
YENİŞEHİR	Özel Kadro Temel Lisesi
YENİŞEHİR	Özel Karacadağ Temel Lisesi
YENİŞEHİR	Özel Yenişehir Final Temel Lisesi
YENİŞEHİR	Özel Dicle Fen- Anadolu Lisesi
YENİŞEHİR	Muazzez Sümmer Mesleki Teknik A.L.
YENİŞEHİR	Yolaltı İlkokulu
YENİŞEHİR	Menekşe Anaokulu
YENİŞEHİR	Yeni Diyarbakır Anadolu lisesi
YENİŞEHİR	Yenişehir İlkokulu
YENİŞEHİR	80. Yıl Millî Egemenlik Anadolu Lisesi
YENİŞEHİR	Mehmet Akif Ersöy Ortaokulu
YENİŞEHİR	Yenişehir Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi
YENİŞEHİR	Rekabet Kurulu Cumhuriyet Fen Lisesi
KAYAPINAR	KAYAPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KAYAPINAR	Özel Ortadoğu İlk-Ortaokulu
KAYAPINAR	Şehit Öğretmen Ayşe Numan Konakçı İlkokulu
KAYAPINAR	Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu
KAYAPINAR	Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu
SUR	SUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SUR	Bağıvar Ortaokulu
SUR	Bağıvar Mimar Sinan İlkokulu

SUR	Bağıvar Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
ÇERMİK	ÇERMİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇERMİK	Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
ÇERMİK	Özel Seçenek Uğur Temel Lisesi
ÇERMİK	Çermik Özel Sürücü Kursu
ÇERMİK	Cavit Torun Ortaokulu
ÇERMİK	Çermik Ortaokulu
ÇÜNGÜŞ	ÇÜNGÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇÜNGÜŞ	Atatürk Ortaokulu
ÇÜNGÜŞ	Atatürk İlkokulu
ÇÜNGÜŞ	Yeniköy Ortaokulu
ÇÜNGÜŞ	Yeniköy İlkokulu
ÇÜNGÜŞ	Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
ERGANİ	ERGANİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ERGANİ	Ergani Öğretmenevi Müdürlüğü
ERGANİ	Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulu
ERGANİ	Hilal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
ERGANİ	İnkilap İlkokulu
ERGANİ	Özel Seçenek Uğur Temel Lisesi

Denetimler Müdürlüğümüz Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Zeki GÜN ve beraberinde okul müdürü ile birlikte yapılmıştır.

Tespit edilen eksiklikler yukarıda belirlenen ilçe MEM. Sınırlı olmayıp; Müdürlüğümüze bağlı bulunan 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlüklerinde de benzeri sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle denetim yapılmamış ilçe MEM. ve bağlı okullarda aşağıda tespit edilen eksikliklerden kendi okul müdürlüklerinde olan eksiklikleri gidermekle mükelleftirler. 2016-2017 Eğitim -Öğretim yılında denetim yapılmayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve bağlı okul müdürlüklerine denetime gidilecektir.

Not: Denetim yapılan Okul/Kurumlarda düzenlenen Denetim Formu (Form-2) Şubemizde muhafaza edilmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bakanlığımız Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi doğrultusunda yukarıda isimleri yazılı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve bağlı Okul/Kurumlarda yapılan denetimler neticesinde;

1- İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce Okul ve Kurumlara dağıtılmak üzere İlçe Müdürlüklerine gönderilen talimat, direktif ve dokümanların (Yangın vukuunda hareket tarzı tablosu, Yangın İç Düzenlenme Talimatı, **Koruyucu Güvenlik tedbir ve müeyyideler dokümanı**) okul ve kurumlara dağıtımları konusunda gereken özenin gösterilmediği,

2-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlüklerindeki Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik, Afet ve Acil Durum, Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri işlemlerin takibi için 953 desimal dosyasının düzenli tutulmadığı,

3- Okul ve kurumların Tahliye Planı, Sivil Savunma ve Sabotajlara Karşı Koruma Planlarını en az yılda bir defa gözden geçirip güncelleştirerek planların daima uygulanabilir halde bulundurulmadığı,

4- Bazı okul ve kurumlarda yangın dolaplarının bakımsız olduğu, içerisinde gereksiz malzemelerin bulunduğu, hortumların eksik, eskimiş ve patlak olduğu, lans ve vana bağlantısının yapılmadığı, dolap üzerinde, Yangın Dolabı olduğuna dair herhangi bir işaret ve levhanın konulmadığı görülmüştür

5- Kurum ve okullarda meydana gelebilecek başlangıç (ABC) yangınlarında kullanılacak Kuru Kimyevi Yangın Söndürme Cihazlarına kullanma talimatlarının takılmadığı,

Yangın tüplerin duvara bağlantısı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde, zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm.yi aşmayacak şekilde montaj yapılması gerekirken YSC yere bırakıldığı görülmüştür.

6- Bakanlığımızın "Yangın Talimatı, Yangın Vukuunda hareket tarzı tablosu" çerçevesinde bağımsız her binada tüm personelin rahatça görebileceği bir yere asılmadığı ve ekiplerin eğitimlerinin düzenli olarak yaptırılmadığı,

7- Bazı kurum ve okul binalarında yangın ya da diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışını sağlayacak levha işaretlerinin konulmadığı, Yangın Tahliye Planlarının yapılmadığı görülmüştür.

Kaçış Yolları Merdivenleri ve özel durumlar dikkate alınıp, gerekli planların yapılarak katlara ve çıkışlara yön levhalarının takılmadığı, (Levha ve işaretlerin tahliye planıyla uyumlu olması gerekiyor) bu planda görevlendirilen personele görevleri tebliğ edilmediği,

8- Okul/Kurumların bina ve tesislerinde elektrik tesisatının yıllık bakım ve kontrolünün yapılmadığı, Mevcut Elektrik Panolarının iç kapaklarının takılı olmadığı ve kabloların açıkta olduğu görülmüştür.

9-Bazı okulların kazan dairesinin depo, arşiv olarak kullanıldığı görülmüştür.

10- Okul/Kurumlarda Kazan Dairesi Görevlisinin Ateşleme Belgesi, Çalışma ve Kazan Yakma Talimatının bulunmadığı, kalorifer duman borusu ile brülör memelerinin bakım ve bacaların temizlenmediği, temizlenen kurumlarda tutanak tanzim edilmediği,

11- Yangın Söndürme Cihazlarının altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi gerekirken bazı okulların bu süreye riayet etmediği görülmüştür.

Tespit edilen bu noksanlıkların giderilmesi, ileride telafisi mümkün olmayacak can ve mal kaybına neden olabilecek ve hukuki sorumluluk doğurabilecek olayların yaşanmaması açısından; yukarıda belirtilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi gerekmektedir.